

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

г. Минусинск, ул. Штабная, д. 26
(место составления акта)

“ 13 ” октября 20 20 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 80

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26, ул. Ленина, д.138, ул. Октябрьская, д.55 «Г», ул. Октябрьская, д. 55 «В»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 15 сентября 2020 года № 80 подписанного главным государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкиным Д.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» ИНН 2455019312 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26, ул. Ленина, д.138, ул. Октябрьская, д.55 «Г», ул. Октябрьская, д. 55 «В» юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ”	сентября	20 20	г. с	14 час. 00 мин.	до	17 час. 00 мин.	Продолжительность	3
“ 30 ”	сентября	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	2
.. 07 ”	октября	20 20	г. с	14 час. 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	2
.. 09 ”	октября	20 20	г. с	14 час. 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	2
.. 13 ”	октября	20 20	г. с	14 час. 00 мин.	до	15 час. 00 мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дня, 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки получена, ознакомлен (а): лично директор МОБУ «СОШ №3» 15 сентября 2020 года в 12 ч.00мин
(заполняется при проведении выездной проверки) , фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова Оксана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (п последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МОБУ «СОШ №3» Курьпова Светлана Александровна, заместитель директора МОБУ «СОШ №3» по АХР Белова Ольга Васильевна и.о. директора МОБУ СОШ №3 Лисовская О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушения выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1 расположенное по адресу: г. Минусинск ул. Октябрьская, д. 55 «Г» (учебные классы трудов для мальчиков и девочек) не оборудовано дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.7 статья 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	директор МОБУ «СОШ №3» Курьпова С.А.
2.	Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1 расположенное по адресу: г. Минусинск ул. Октябрьская, д. 55 «В» (учебный класс автодело) не оборудовано дублирующим сигналом о	п.7 статья 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на	директор МОБУ «СОШ №3» Курьпова С.А.

<p>возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	
---	--	--


Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 13.10.2020 г.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №80/1-12 от 13.10.2020 г. – на 2 л. в 1 экз.
2. Краткая характеристика объекта - на 2 л. в 1 экз.
3. Проверочные листы – на 33 л. в 1 экз.
4. Сопроводительное письмо с приложением – на 5 листах в 1 экз.
5. Приказ МОБУ «СОШ №3» 01-32-230 от 12.10.2020 г. – на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору


О.В. Абрамова

«13» октября 2020 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. директор МОБУ «СОШ №3» Лисовская О.В.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» октября 2020 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» дата гос. регистрации 20.08.1998 года. Согласно устава, учредителем МОБУ «СОШ №3» является администрация г. Минусинска Красноярского края.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 03 марта 2009 г. серия 24ЕИ № 072944 здание школы (нежилое здание инв.№04:423:002:0000899000, лит. ББ1Б2Б4Б5) по адресу Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.26, находится на праве оперативного управления за МОБУ «СОШ №3». Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 ЕИ №072912 от 06 марта 2009 года подтверждает право на пользование земельным участком, на котором размещено общеобразовательное учреждение.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: начального общего образования (I ступень), основного общего образования (II ступень), среднего (полного) общего образования (III ступень), дополнительного образования (лицензия № 6625-л от 13.02.2012). На момент проверки в школе обучается 500 человек учеников, работает 78 человек.

В школе установлен следующий режим работы: для учащихся 1 классов – пятидневная учебная неделя; для всех остальных классов – шестидневная учебная неделя.

Территория школы по периметру огорожена металлическим забором. Территория содержится в чистоте, подъезды и проезды к зданию свободные. В ночное время территория школы освещается. За территорией школы на расстоянии 60 м. от здания школы имеется 1 пожарный гидрант. На стене здания школы вывешен указатель, определяющий место расположения пожарного гидранта.

Здание школы 1937 года постройки, двухэтажное, кирпичное, III степени огнестойкости, подвальное помещение отсутствует, телефонизировано. Класс функциональной пожарной опасности Ф. 4.1. Общая занимаемая площадь помещений составляет 2929 кв.м. 30 августа 2016 года окончен капитальный ремонт здания. Несущие стены кирпичные, перекрытия деревянные и железобетонные, крыша шиферная, по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «Негорин-Д-био» в июне 2019 года. Проверка качества проведена 20 июня 2020 года ООО «Ваб-Сервис», что подтверждается протоколом испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, согласно которого деревянные конструкции соответствуют 2 группе огнезащитной обработки. На крыше здания установлены ограждения. 25 августа 2016 года ООО «Пож-Эксперт» проведены испытания ограждающих конструкций кровли, согласно протокола ограждающие конструкции соответствуют предъявляемым требованиям.

Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная.

Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум лестничным клетками и по наружной лестнице. Испытания наружной лестницы проведены ООО «Огнезащита», что подтверждается техническим отчетом от 02.08.2016. Согласно проведенных испытаний, лестница соответствует предъявляемым требованиям. С первого этажа здания имеются 3 эвакуационных, рассредоточенных выходов. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из помещения, оборудованы легкооткрывающимися запорами, обеспечивающие свободное открывание двери изнутри без ключа. Над дверными проемами эвакуационных выходов установлены световые табло «ВЫХОД». Пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности.

Планы эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Вывешены на видных местах таблички с номером вызова пожарной охраны.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №04/ТО ПС-2020 от 13.01.2020 с ООО «Прима-Минусинск». Проводится ежеквартальная проверка работоспособности средств противопожарной защиты, с оформлением соответствующего акта проверки. Организацией ежемесячно проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 03.08.2020, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии.

С 19.10.2016 года организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ОП ПЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю». С ООО «ЭлСиб» заключен контракт №ТО-334/20 на выполнение работ по техническому обслуживанию 13.01.2020г. на обслуживание данной системы, акт работоспособности от 03.08.2020г.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в количестве 20 шт., марки, ящиками с песком, кошмой. Огнетушители установлены на видных легкодоступных местах, пронумерованы краской, огнетушители имеют паспорта, ведется журнал учета огнетушителей.

В помещении кухни имеется приточно-вытяжная вентиляция, которая своевременно очищается от горючих отходов. Директором школы Курыповой С.А. определены порядок и сроки проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов.

Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 138 согласно договора хранения от 08 мая 2019 года №1, находится на хранении МОБУ «СОШ №3». Согласно акта внепланового осмотра зданий (сооружений) от 05 сентября 2018 года кровля находится в аварийном состоянии. Здание не эксплуатируется. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №04/ТО ПС-2020 от 13.01.2020 с ООО «Прима-Минусинск». Проводится ежеквартальная проверка работоспособности средств противопожарной защиты, с оформлением соответствующего акта проверки. Организацией ежемесячно проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 29.09.2020, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Установлено 2 огнетушителя.

Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская ,55 «г» эксплуатируется как учебные классы для трудов девочек и мальчиков, расположенное, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, одноэтажное, 1888 года постройки, кирпичное, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «Негорин-Д-био» в 28 сентября 2020 года, что подтверждается актом выполненных работ. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №04/ТО ПС-2020 от 13.01.2020 с ООО «Прима-Минусинск». Проводится ежеквартальная проверка работоспособности средств противопожарной защиты, с оформлением соответствующего акта проверки. Организацией ежемесячно проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 30.09.2020, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Системы пожарной сигнализации в здании не оборудовано дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Установлено 4 огнетушителя.

Нежилое здание эксплуатируется как учебный класс, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул.

Октябрьская ,55 «в» одноэтажное, 1888 года постройки, деревянное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №04/ТО ПС-2020 от 13.01.2020 с ООО «Прима-Минусинск». Проводится ежеквартальная проверка работоспособности средств противопожарной защиты, с оформлением соответствующего акта проверки. Организацией ежемесячно проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 30.09.2020, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Системы пожарной сигнализации в здании не оборудовано дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Установлено 2 огнетушителя.

Здание гаража, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская ,55 «в» кирпичное, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом «Негорин-Д-био» в 28 сентября 2020 года, что подтверждается актом выполненных работ. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №04/ТО ПС-2020 от 13.01.2020 с ООО «Прима-Минусинск». Проводится ежеквартальная проверка работоспособности средств противопожарной защиты, с оформлением соответствующего акта проверки. Организацией ежемесячно проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС, что подтверждается актами и записями в журнале по ТО и ППР. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 30.09.2020, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Установлено 3 огнетушителя.


Приказом МОБУ «СОШ №3» №01-32-153 от 07.08.2020 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» ответственной за ПБ назначен на территории и в здания МОБУ «СОШ № 3» заместитель директора по АХЧ Белова О.В.. Приказом МОБУ «СОШ №3» №01-32-152 от 07.08.2020 в школе установлен противопожарный режим, запрещено курение. Приказом МОБУ «СОШ №3» №01-32-152/1 от 07.08.2020 определены сроки прохождения противопожарного инструктажа. Приказом МОБУ «СОШ №3» №01-32-15 от 07.08.2020 в школе создана добровольная пожарная дружина. Белова О.В. назначена ответственным лицом за сохранность, ремонт, осмотр и своевременную перезарядку огнетушителей. Утвержден график проведения тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Инструкция по пожарной безопасности разработана, утверждена директором школы. С работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности, регистрация проводится в журнале инструктажей по пожарной безопасности.

Директор МОБУ «СОШ №3» Курьшова С.А., заместитель директора по АХЧ Белов И.О., учитель физ.культуры Сафронова Н.В., учитель Комаренко Л.А., учитель Михайлова Н.М. прошли обучение в объеме пожарно – технического минимума, что подтверждается квалификационными удостоверениями.

В ходе проведения проверки установлено, что директором МОБУ «СОШ №3» Курьшовой С.А. подана декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована в ОНиПР по г. Минусинску и Минусинскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 24.10.2012, за номером №04423-ТО-561.

Государственный инспектор г. Минусинска и
Минусинского района по пожарному надзору

И.О. директора МОБУ «СОШ №3»

 О.В. Абрамова

 О. В. Лисовская