

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому р-ну

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны, 2 т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

г. Минусинск, ул. Штабная, д.26

(место составления акта)

“ 16 ” декабря 2019 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 191

По адресу/адресам: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул.Штабная, д.26  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 10 декабря 2019 года № 191 подписанного заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Р.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” декабря 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2  
“ 16 ” декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 часа


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки получена, ознакомлен (а): лично директор МОБУ «СОШ №3» Курьшова С.А. 10.12.2019 года в 17 ч.10 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки), фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Шалапутина Оксана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (п последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МОБУ «СОШ №3» Курьшова С.А.

В ходе проведения проверки установлено, что новогодние мероприятия планируется проводить в актовом зале, расположенном на первом этаже здания. С актового зала имеется 2

эвакуационных выхода, над каждым выходом установлены световые табло «ВЫХОД», двери оборудованы легко открывающимися запорами. Помещение обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями в количестве двух штук, марки ОП-4, которые установлены на видных легкодоступных местах. Здание школы оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 28.11.2019, согласно акту проверки системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Последняя проверка работоспособности систем пожарной автоматики проведена 11.12.2019. На момент проведения проверки новогодняя елка не установлена. Приказом МОБУ «СОШ №3» «Об усилении мер безопасности и организации занятости детей при проведении новогодних и рождественских мероприятий» назначены ответственные лица обеспечение пожарной безопасности и осмотр помещений перед началом проведения мероприятий, запрещено применение пиротехнических изделий, определены сроки проведения целевого инструктажа (на момент проверки инструктажи не проведены).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 16 декабря 2019 года

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору

О.В. Шалапутина

«16» декабря 2019 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОБУ «СОШ №3» Курьшова С.А.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)